

仅作参考网上公示用

江苏建亚树脂科技有限公司

CSQ系统操作记录

日期	塔号	原水 COD	曝气 时间	药剂使用量 (千克)							沉淀 时间	水色 情况	COD 数据	操作员	备注
				硫酸	双氧水	硫酸 亚铁	PH	液碱	聚合 氯化铝	PH					
9.20	3		10:00	20	220	18	4	160	18	7	10	清	147	戴俊	
9.20	4		22:30	25	230	20	4	180	20	7	10	..	168	戴俊	
9.21	1		10:20	28	230	20	4	180	20	7	10	..	158	戴俊	
9.21	2		22:50	30	230	20	4	180	20	7	10	..	178	戴俊	
9.22	3		21:00	30	230	20	4	180	20	7	10	..	167	戴俊	
9.23	1		11:00	30	220	20	4	180	20	7	10	..	162	戴俊	
9.23	4		22:00	25	230	18	4	160	18	7	10	..	170	戴俊	
9.24	1	1540	10:30	25	220	18	4	160	18	7	10	..	159	戴俊	
9.24	3		20:40	20	220	18	4	160	18	7	10	..	178	戴俊	
9.25	2		10:00	25	220	18	4	160	18	7	10	..	148	戴俊	
9.25	4		21:20	20	220	16	4	160	18	7	10	..	167	戴俊	
9.26	1		8:00	20	220	18	4	160	18	7	10	..	146	戴俊	
9.26	3		20:50	20	220	18	4	160	18	7	10	..	147	戴俊	

注：原水每半个月检测一次。

江苏建亚树脂科技有限公司

CSQ系统操作记录

日期	塔号	原水 COD	曝气 时间	药剂使用量 (千克)							沉淀 时间	水色 情况	COD 数据	操作员	备注
				硫酸	双氧水	硫酸 亚铁	PH	液碱	聚合 氯铝	PH					
9.27	2		11:30	20	220	18	4	160	18	7	10	清	178	董研虎	
9.27	4		23:20	20	220	18	4	160	18	7	10	--	165	董研虎	
9.28	1		10:20	20	220	16	4	160	18	7	10	--	163	董研虎	
9.28	3		21:00	20	220	18	4	160	18	7	10	--	154	董研虎	
9.29	2		11:30	20	220	16	4	160	18	7	10	--	148	董研虎	
9.29	4		22:00	20	220	18	4	160	18	7	10	--	162	董研虎	
9.30	1		10:00	20	220	16	4	160	18	7	10	--	168	董研虎	
9.30	3		22:00	20	230	18	4	160	18	7	10	--	159	董研虎	
10.1	2		9:50	25	220	20	4	180	20	7	10	--	168	董研虎	
10.1	4	1630	22:00	25	220	20	4	180	20	7	10	--	143	董研虎	
10.2	1		9:50	20	220	18	4	160	18	7	10	--	158	董研虎	
10.2	3		20:40	20	220	18	4	160	18	7	10	--	149	董研虎	
10.3	2		8:50	20	220	20	4	180	20	7	10	--	162	董研虎	
10.3	1		23:40	20	220	16	4	180	18	7	10	--	171	董研虎	

注：原水每半个月检测一次。

江苏建亚树脂科技有限公司

CSQ系统操作记录

日期	塔号	原水 COD	曝气 时间	药剂使用量 (千克)							沉淀 时间	水色 情况	COD 数据	操作员	备注
				硫酸	双氧水	硫酸 亚铁	pH	液碱	聚合 氯化铝	pH					
10.4	4		11:52	20	220	16	4	160	18	7	10	清	154	戴俊	
10.4	2		22:40	20	220	16	4	160	18	7	10	..	168	戴俊	
10.5	2		10:50	20	220	16	4	160	18	7	10	..	149	戴俊	
10.5	1		21:50	15	220	16	4	180	18	7	10	..	159	戴俊	
10.6	4		10:35	25	220	18	4	160	18	7	10	..	151	戴俊	
10.6	2		21:15	20	220	16	4	160	18	7	10	..	161	戴俊	
10.7	3		10:00	20	220	16	4	160	18	7	10	..	158	戴俊	
10.7	1	1637	21:30	25	230	18	4	180	18	7	10	..	168	戴俊	
10.8	4		10:35	20	220	16	4	160	18	7	10	..	161	戴俊	
10.8	2		21:30	25	220	16	4	180	18	7	10	..	176	戴俊	
10.9	3		10:50	20	220	16	4	160	18	7	10	..	162	戴俊	
10.9	1		21:50	20	220	18	4	180	18	7	10	..	165	戴俊	
10.10	4		9:50	20	220	16	4	160	18	7	10	..	149	戴俊	
10.10	2		19:40	20	220	18	4	160	18	7	10	..	152	戴俊	

注：原水每半个月检测一次。

江苏建业树脂科技有限公司
CSQ系统操作记录

日期	塔号	原水 COD	曝气时 间	药剂使用量 (千克)							沉淀 时间	水色 情况	COD 数据	操作员	备注
				硫酸	双氧水	硫酸 亚铁	PH	液碱	聚合氯 化铝	PH					
10.11	1		11:50	20	220	16	4	150	16	7	10	清	157	董培培	
10.11	3		23:50	20	220	16	4	160	16	7	10	—	161	董培培	
10.12	2		11:30	25	230	18	4	80	18	7	10	—	167	董培培	
10.12	4		23:20	25	230	20	4	180	20	7	10	—	149	董培培	
10.13	1		10:50	20	200	16	4	160	16	7	10	—	176	董培培	
10.13	3	1193	23:30	20	220	16	4	160	16	7	10	—	115	董培培	
10.14	2		10:40	25	220	16	4	160	18	7	10	—	168	董培培	
10.14	4		23:20	20	220	16	4	160	18	7	10	—	155	董培培	
10.15	1		11:00	20	220	16	4	160	18	7	10	—	176	董培培	
10.15	3		0:10	20	230	18	4	180	20	7	10	—	162	董培培	
10.16	2		10:30	15	200	12	4	150	16	7	10	—	178	董培培	
10.16	4		21:40	20	220	16	4	160	18	7	10	—	164	董培培	
10.17	1		9:20	20	220	16	4	160	16	7	10	—	115	董培培	
10.17	2		23:40	20	220	16	4	160	18	7	10	—	168	董培培	

注：原水每半个月检测一次。